

Số: 0005/EVNCHP-TCKT

V/v: Công bố thông tin 24h

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM**

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung
2. Mã chứng khoán: CHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
4. Điện Thoại: 0236 2.210.571 Fax: 0236.3 935.960.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty CP Thủy điện Miền Trung xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan và Cổ đông của công ty diễn biến sự cố xảy ra tại Nhà máy thủy điện A Lưới do công ty làm chủ đầu tư như sau:

1. Tóm tắt diễn biến sự cố:

Vào lúc 08h40' ngày 01/01/2021, nhà máy thủy điện A Lưới đang vận phát điện với công suất 20MW (02 tổ máy/mỗi tổ 10MW). Xuất hiện sự cố xuất lộ nước từ đường hầm tại cơ 177 trên mái chính điện nhà máy. Ngay khi phát hiện sự cố, Nhà máy Thủy điện A Lưới đã thông báo đến Trung tâm hệ thống điện Quốc gia (A0), thực hiện dừng phát điện toàn bộ các tổ máy và cắt điện khẩn cấp.

2. Công tác ứng phó sự cố:

- + Cảnh báo không cho người và phương tiện đến gần vị trí sự cố.
- + Thông báo đến tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công đến hiện trường kiểm tra để đưa ra giải pháp xử lý khi điều kiện kiểm tra hầm cho phép.
- + Thông báo đến các cơ quan chức năng theo qui định về nội dung sự cố.
- + Tổ chức theo dõi và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhà máy.

3. Đánh giá nguyên nhân sự cố: Chưa đủ điều kiện xác định nguyên nhân sự cố.

4. Thiệt hại:

- + Về con người: Không.
- + Nhà máy: Tạm dừng phát điện.
- + Vùng dân cư xung quanh: Không ảnh hưởng.

5. Thời gian khắc phục sự cố: Dự kiến 01 tháng.

Công ty CP Thủy điện miền Trung kính báo cáo và xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung công bố nêu trên.

Trân trọng ./.

