

Số: 599/CBTT-ĐTĐB-TCKT

Sơn La, ngày 18 tháng 08 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-08-2017

Số:.....18982.....

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**
- Mã chứng khoán: NED
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 0212. 6 265 095 Fax: 0212. 6 265 097
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đắc Điệp
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Trận lũ quét lịch sử xảy ra vào đêm ngày 02/8/2017 rạng sáng ngày 03/8/2017 tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã gây ảnh hưởng và thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2, cụ thể như sau:

1. Nhà máy dừng hoạt động từ 2h 20 phút sáng ngày 3/8/2017.

2. Tại Cụm đầu mối:

- Đất đá sạt lở chắn lấp cửa nhận nước, làm gãy hư hỏng 03 tấm lưới chắn rác cửa nhận nước, hư hỏng đường nước cấp sinh hoạt Cụm đầu mối;
- Bùn, cùi, rác đưa vào hầm trong đó một phần đi vào tổ máy và một phần đi vào hệ thống nước kỹ thuật;
- Sét đánh gây cháy hệ thống điện chiếu sáng;
- Đứt hệ thống cáp quang dẫn đến mất hệ thống Camera thượng lưu nhà máy;
- Tuyến đường từ Cụm đầu mối về Nhà máy bị cắt đứt, phá hỏng 03 km do đất đá sạt lở, vùi lấp (Tuyến đường giao thông bị chia cắt toàn bộ các Nhà máy thủy điện bậc thang Nậm Chiến 1, Nậm Chiến 2, Pá Chiến);
- Cắt đứt toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc hotline, máy cắt 110kv nhảy mất điện lưới toàn bộ nhà máy.

3. Tại Nhà máy:



- Lũ quét làm nước tràn vào nhà máy gây ra ngập nhà máy từ cao trình 170.70 đến cao trình 176.50 làm hư hỏng thiết bị điện như tủ điều khiển, động cơ điện, biến điện áp, rơ le, cảm biến, bộ nguồn.....;
 - Bùn ú, tắc trong đường hầm, hệ thống nước kỹ thuật, hệ thống trên trục cho 2 tổ máy.
4. Tuyến đường dây 110KV: Mưa lũ gây sạt lở móng cột vị trí số 5,6 và 31;
5. Kênh xả hạ lưu nhà máy bị đá, cát, bùn lấp.

Đến thời điểm hiện nay, Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 vẫn đang phải dừng hoạt động để thực hiện các công tác sửa chữa, khắc phục hậu quả sau lũ. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính là trên 20 tỷ đồng. Ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh và khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn (nợ ngân hàng, nợ khách hàng, ...) của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc trong năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/08/2017 tại đường dẫn: <http://www.dientaybac.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đắc Điệp

