

**BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC**



**GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC**

SỐ : 121 /GP-ĐTĐL
NGÀY CẤP : 23-11-17

Số: **1 2 1** /GP-ĐTĐL

Hà Nội, ngày **23** tháng **1** năm 2017

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh**
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6101177237 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp ngày 21 tháng 5 năm 2014, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 02 tháng 8 năm 2017.
3. Trụ sở giao dịch: Tầng 3, Tòa nhà lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: 0260.3868119

Fax: 0260.3868901

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động phát điện.

Điều 3. Phạm vi và thời hạn của giấy phép

1. Phạm vi hoạt động:

- Quản lý, vận hành nhà máy thủy điện Tà Vi, công suất lắp đặt 3MW (2x1,5MW) trên địa bàn xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
- Quản lý, vận hành đường dây 35kV AC- 95 dài 0,5km từ trạm biến áp nhà máy thủy điện Tà Vi đến cột số 62 đường dây 35kV từ Trà My đi Nước Xa.

2. Các đặc tính chính của Nhà máy thủy điện Tà Vi:

a) Công suất lắp đặt : 3MW

b) Tuốc bin máy phát:

- Số lượng : 02 tổ máy;
- Chung loại : Francis - trục ngang;
- Công suất định mức : 3 MW;

c) Máy phát điện:

- Số lượng : 02 tổ máy;
- Loại : trục đứng, đồng bộ 3 pha;
- Công suất định mức : 1,5MW;
- Điện áp định mức : 6,3kV;
- Tần số : 50Hz;

d) Máy biến áp chính:

- Loại : 3 pha, ngâm trong dầu, đặt ngoài trời;
- Số lượng : 02 máy;
- Công suất định mức : 2000kVA;
- Tỷ số điện áp định mức : 6,3/38,5kV.

đ) Trạm phân phối điện ngoài trời:

- Loại : Hở;
- Điện áp : 35kV.

e) Đầu nối vào hệ thống điện: Nhà máy thủy điện Tà Vi được đầu nối vào lưới điện quốc gia đường dây 35kV AC- 95 dài 0,5km từ trạm biến áp nhà máy thủy điện Tà Vi đến cột số 62 đường dây 35kV từ Trà My đi Nước Xa.

- Thời hạn của giấy phép: Đến 06 tháng 11 năm 2021.

Điều 4. Trách nhiệm của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh

Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Giấy phép hoạt động điện lực số 11/GP-ĐTĐL ngày 19 tháng 01 năm 2017 do Cục Điều tiết điện lực cấp cho Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Ne./.

CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Anh Tuấn