

**BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC**



**GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC**

SỐ : **11**...../GP-ĐTĐL
NGÀY CẤP : **12-01-18**.....

Số: 11 /GP-ĐTĐL

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực của Công ty TNHH Trung Việt;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho

1. Tên tổ chức: Công ty TNHH Trung Việt
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6100221010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp ngày 22 tháng 3 năm 2006, thay đổi lần 11 ngày 31 tháng 8 năm 2017.
3. Trụ sở giao dịch: Tòa nhà lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02600.2470576

Fax: 0260.3868901

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động phát điện.

TK

Điều 3. Phạm vi và thời hạn của giấy phép

1. Phạm vi hoạt động:

- Quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Đăk Bla 1 công suất 15 MW (2x7,5MW) tại xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

- Quản lý, vận hành đường dây 110kV mạch đơn AC 185/29 dài 0,85 km từ Nhà máy thủy điện Đăk Bla 1 đến cột số 70 đường dây 110kV Kon Plong – Kon Tum.

- Các đặc tính chính của Nhà máy thủy điện Đăk Bla 1:

a) Turbin máy phát:

- + Số lượng : 02 tổ máy;
- + Loại : Kaplan trục đứng;
- + Công suất định mức : 7,796 MW;
- + Số vòng quay định mức : 214 vòng/phút.

b) Máy phát điện:

- + Số lượng : 02 tổ máy;
- + Loại : Máy phát điện đồng bộ xoay chiều 3 pha;
- + Công suất định mức : 7,5 MW;
- + Điện áp định mức đầu cực máy phát : 6,3 kV;
- + Tần số : 50 Hz.

c) Trạm biến áp:

- + Loại : Hở, đặt ngoài trời;
- + Điện áp : 110 kV.

d) Máy biến áp chính:

- + Loại : 3 pha, ngâm trong dầu, đặt ngoài trời;
- + Số lượng : 01 máy;
- + Công suất định mức : 25 MVA;
- + Tỷ số điện áp định mức : $(121 \pm 2 \times 2,5\%) / 6,6$ kV;

+ Tổ đấu dây

: Ynd11.

đ) Đấu nối vào hệ thống điện: Nhà máy thủy điện Đăk Bla 1 được đấu nối vào lưới điện quốc gia qua đường dây 110kV mạch đơn AC 185/29 dài 0,85 km từ Nhà máy thủy điện Đăk Bla 1 đến cột số 70 đường dây 110kV Kon Plong – Kon Tum.

2. Thời hạn của giấy phép: Đến ngày 12 tháng 01 năm 2019.


Điều 4. Trách nhiệm của Công ty TNHH Trung Việt

Công ty TNHH Trung Việt có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Anh Tuấn